

# 安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2021397

项目完成时间：2022年1月10日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-（渝）-003	
委托单位	重庆堡塔石化有限公司胜辉加油站			
项目名称	重庆堡塔石化有限公司胜辉加油站安全现状评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	危险化学品			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	耿 鹏	李瑞		赵井清
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿 鹏	2022年1月10日	吴德昌	朱丕凯
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程 师注册证号	是否专职
耿 鹏	安 全	1500000000100167	/	是
吴永贵	化工工艺	1100000000100532	/	是
刘青	化工机械	1800000000301282	/	是
樊淑兰	化工机械	1700000000301766	/	是
徐磊	电 气	0800000000205016	/	是
吴伟征	电 气	S011032000110201000502	/	是
李华	安 全	1500000000100186	/	是
曹恒将	自动化	1600000000201220	/	是
李瑞	化工工艺	1500000000100091	/	是

重庆堡塔石化有限公司胜辉加油站位于重庆市綦江区三江镇后庄四社。现有4个埋地式油罐，其中30m<sup>3</sup>92#汽油×1、30m<sup>3</sup>95#汽油×1、30m<sup>3</sup>0#柴油×2。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》，折合汽油储量90m<sup>3</sup>，该加油站是一家三级加油站，主要从事92#汽油、95#汽油、0#车用柴油的零售。

项目简介



(附项目勘察相关图片)

	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2021-12-15	加油站设施、周边安全条件	1、92#汽油罐人孔井有一组裸露的电线； 2、视频监控无UPS电源； 3、配电间需增加1个CO2灭火器。
	李瑞			